

平成25年度 処理施設の維持管理に関する記録(焼却)

●廃棄物受入量

25年度	合計:トン	木くず:トン	紙くず:トン
4月	20	20	0
5月	10	21	0
6月	10	10	0
7月	40	62.3	0
8月	26.8	26.8	0
9月	22	22	0
10月	30	66.6	0
11月	22	52.3	0
12月	20.2	40.2	0
1月	10	28	0
2月		24.8	0
3月		25	0

●燃え殻及びばいじんの除去の実施状況

25年度	燃え殻	ばいじん
4月	なし	なし
5月	なし	なし
6月	5日	なし
7月	なし	なし
8月	なし	なし
9月	25日	なし
10月	なし	なし
11月	なし	なし
12月	19日	なし
1月	なし	なし
2月	なし	なし
3月	20日	なし

●排ガスの分析結果

測定位置	煙突	煙突
採取した年月日	H25.6.18	H25.10.15
則定結果が得られた日	H25.7.24	H25.11.20
ダイオキシン類ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		0.49
ばい煙量又はばい煙濃度	ダスト濃度(g/m <sup>3</sup> N)	0.18
	窒素酸化物(ppm)	110
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)	9.9
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> /N)	26
	CO濃度(ppm)	
平均排ガス温度(ダイオキシン採取時)	°C	184

●燃え殻及びばいじん分析結果

検査対象	燃え殻	ばいじん
採取した年月日	H25.11.14	H25.11.20
則定結果が得られた日	H25.12.12	H25.12.19
ダイオキシン類ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.076	2.7
検査会社	(財)岡山県環境保全事業団	エクスランテクニカルセンター

平成24年度 処理施設の維持管理に関する記録(焼却)

●廃棄物受入量

24年度	合計:トン	木くず:トン	紙くず:トン
4月	35	35	0
5月	45	45	0
6月	53	53	0
7月	53.01	53	0.01
8月	37	37	0
9月	96	96	0
10月	34	34	0
11月	14	14	0
12月	48	48	0
1月	72	72	0
2月	48	48	0
3月	21	21	0

●燃え殻及びばいじんの除去の実施状況

24年度	燃え殻	ばいじん
4月	なし	なし
5月	なし	なし
6月	27日	なし
7月	なし	11日
8月	なし	なし
9月	26日	12日
10月	なし	なし
11月	なし	なし
12月	5日	なし
1月	24日	なし
2月	なし	なし
3月	5日・25日	なし

●排ガスの分析結果

測定位置	煙突	煙突
採取した年月日	H24.7.11	2012/711/21
則定結果が得られた日	H24.7.11	H24.12.21
ダイオキシン類ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		1.10
ばい煙量又はばい煙濃度	ダスト濃度(g/m <sup>3</sup> N)	0.06
	窒素酸化物(ppm)	78.00
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)	8.60
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> /N)	58.00
	CO濃度(ppm)	9.00
平均排ガス温度(ダイオキシン採取時)	°C	177.00

●燃え殻及びばいじん分析結果

検査対象	燃え殻	ばいじん
採取した年月日	H24.10.29	H24.11.21
則定結果が得られた日	H24.10.29	H24.11.29
ダイオキシン類ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.0077	2.90
検査会社	(財)岡山県環境保全事業団	エクスランテクニカルセンター

平成23年度 処理施設の維持管理に関する記録(焼却)

●廃棄物受入量

23年度	合計:トン	木くず:トン	紙くず:トン
4月	20	20	0
5月	21	21	0
6月	10	10	0
7月	62.3	62.3	0
8月	26.8	26.8	0
9月	22	22	0
10月	66.6	66.6	0
11月	52.3	52.3	0
12月	40.2	40.2	0
1月	28	28	0
2月	30.3	30.3	0
3月	22.3	22.3	0

●燃え殻及びばいじんの除去の実施状況

23年度	燃え殻	ばいじん
4月	なし	なし
5月	なし	なし
6月	27日	なし
7月	なし	11日
8月	20日	なし
9月	なし	なし
10月	15日	なし
11月	27日	なし
12月	なし	なし
1月	25日	なし
2月	なし	13日
3月	23日	30日

●排ガスの分析結果

測定位置	煙突	煙突
採取した年月日	H23.6.7	H23.11.30
則定結果が得られた日	H23.6.7	H23.12.16
ダイオキシン類ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		1.2
ばい煙量又はばい煙濃度	ダスト濃度(g/m <sup>3</sup> N)	0.25
	窒素酸化物(ppm)	77
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)	8.2
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> /N)	110
	CO濃度(ppm)	
平均排ガス温度(ダイオキシン採取時)	°C	184

●燃え殻及びばいじん分析結果

検査対象	燃え殻	ばいじん
採取した年月日	H23.10.24	H23.11.30
則定結果が得られた日	H23.10.24	H23.12.16
ダイオキシン類ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.015	7.5
検査会社	(財)岡山県環境保全事業団	エクスランテクニカルセンター